



СТРОЙ-ПРОЕКТ

Общество с ограниченной ответственностью
677027, г. Якутск, ул. Кирова 19/4, тел. (4112) 47-25-63, тел./факс 47-25-83
E-mail: stroy_project_03@mail.ru

Исх. № 01-04/27
от 02.03.2017 г.

Главному инженеру
МУП «Агентство по
развитию территорий»
Кожевникову В.Н.

Стройка:
«Жилой комплекс «Вертикаль»
по ул. Свердлова в кв. 47 г. Якутска»
Объект
«Многоквартирный жилой дом №1»

На основании замеров температуры грунтов основания (выполнены ООО «Геотехнология» 01 февраля 2017г. по всем температурным трубкам) выполнен расчет несущей способности свайного фундамента, по результатам которого сообщаем следующее - **разрешается полная загрузка фундаментов на период строительства.**

Следующие замеры температуры грунтов (по всем температурным трубкам) надлежит выполнить в первой декаде мая 2017 года (результаты направить в наш адрес).

Возможность дальнейшей загрузки свайного фундамента будет рассматриваться по результату замеренных температур.

Главный инженер проекта

Д.В. Светличный

Главный конструктор

А.В. Рахматуллин